

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00991/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» (ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»).
Место нахождения (юридического лица): 170019, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, помещение 27.
Адрес места осуществления деятельности: 170019, Россия, Тверская область, Тверь город, Пржевальского улица, 80.
ОГРН 1136952011074. ИНН 6952037870. Телефон: +7(4822)416004. Адрес электронной почты: info@idg-deco.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» (ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»).
Место нахождения (юридического лица): 170019, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, помещение 27.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170019, Россия, Тверская область, Тверь город, Пржевальского улица, 80. ОГРН 1136952011074. ИНН 6952037870.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность», место нахождения (адрес юридического лица): 115419, Россия, г. Москва, муниципальный округ Донской вн.тер.г., ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, помещ. 1/1. ОГРН 1107154016166, ИНН 7114501589. Адреса места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58, телефон +74956637104, адрес электронной почты info@alfapb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывают декоративно-отделочные из краски водно-дисперсионной на акриловой основе, марок: Краска ВД-АК 2126 «Моющаяся» для внутренних работ, Краска ВД-АК 2131 «Water Proof» краска акриловая для минеральных оснований, толщиной сухого слоя от 0,1 до 0,5 мм, расходом на один слой от 80 до 170 г/м²; на полиуретановой основе, марок: Краска ВД-АК 2127 «Supreme PU paint» краска полиуретановая для внутренних работ, Краска ВД-АК 2128 «Extreme paint» краска полиуретановая для внутренних работ, Краска ВД-АК 2130 «Multi coat» краска полиуретановая для внутренних работ, Краска ВД-АК 2129 «Multi floor» для пола, для внутренних работ, толщиной сухого слоя от 0,1 до 0,5 мм, расходом на один слой от 80 до 170 г/м², выпускаемые по ТУ 20.30.11-013-21326390-2026 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия» дата утверждения 21.01.2026 г. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 211-С/ТР-26 от 15.07.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ИЛ ООО «Альфа «Пожарная Безопасность») (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта о результатах анализа состояния производства № 66-АСП/26 от 04.06.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены согласно Приложению № 1 на 2 листах.
Условия хранения: краски хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С. Не допускается хранение на складе лакокрасочных материалов неизвестного состава. Гарантийный срок хранения красок: 36 месяцев.
Дата изготовления единицы продукции – 10.03.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.07.2026 по 16.07.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Грачева Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ58.В.00991/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Показатели пожарной опасности покрытий декоративно-отделочных из краски водно-дисперсионной на акриловой основе, марок: Краска ВД-АК 2126 «Моющая» для внутренних работ, Краска ВД-АК 2131 «Water Proof» краска акриловая для минеральных оснований:

Обозначение документа	Наименование документа	Подтверждаемые требования
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.20 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Показатели пожарной опасности покрытий декоративно-отделочных из краски водно-дисперсионной на полиуретановой основе, марок: Краска ВД-АК 2127 «Supreme PU paint» краска полиуретановая для внутренних работ, Краска ВД-АК 2128 «Extreme paint» краска полиуретановая для внутренних работ, Краска ВД-АК 2130 «Multi coat» краска полиуретановая для внутренних работ:

Обозначение документа	Наименование документа	Подтверждаемые требования
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.20 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Грачева Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ58.В.00991/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Показатели пожарной опасности покрытия пола из краски водно-дисперсионной на полиуретановой основе, марки Краска ВД-АК 2129 «Multi floor» для пола, для внутренних работ:

Обозначение документа	Наименование документа	Подтверждаемые требования
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.20 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)




Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Грачева Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)